美郷町　浄水水質検査結果

（令和8年4月検査）　　【邑智地域】

番号	水質分析項目	基準値	粕渕・浜原簡水 美郷町役場	粕渕・浜原簡水 湯抱公衆便所	別府地区簡水 林　邸	君谷地区簡水 杁谷ポンプ所	吾郷地区簡水 簗瀬集会所	酒谷・石原簡水 石原下集会所
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	0.11mg/ℓ	－	0.43mg/ℓ	－	0.21mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	-	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ未満	0.06mg/ℓ未満	0.12mg/ℓ	0.06mg/ℓ未満	0.06mg/ℓ未満	0.06mg/ℓ未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.007mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.001mg/ℓ	0.004mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.016mg/ℓ	0.006mg/ℓ	0.002mg/ℓ	0.008mg/ℓ	0.008mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ	0.001mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.007mg/ℓ	0.002mg/ℓ	0.001mg/ℓ	0.002mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	-	－	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	23.0mg/ℓ	－	－	29.5mg/ℓ	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	26.5mg/ℓ	10.9mg/ℓ	13.2mg/ℓ	12.9mg/ℓ	9.8mg/ℓ	11.1mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等　(硬度)	300mg/ℓ以下	－	69.1mg/ℓ	39.9mg/ℓ	39.5mg/ℓ	－	－
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	116mg/ℓ	141mg/ℓ	113mg/ℓ	143mg/ℓ	65mg/ℓ	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.4mg/ℓ	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.6	6.8	6.9	7.9	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満	1.0度	0.5度　未満
51	濁度	2度以下	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.2度	0.1度　未満
52	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満

美郷町　浄水水質検査結果

（令和8年4月検査）　　【大和地域】

番号	水質分析項目	基準値	都賀簡水本郷 大和事務所	都賀簡水都賀西 大和小学校	比之宮簡水 比之宮交流センター	都賀行簡水 美郷町給食センター	潮簡水 北原宅	都賀簡水上野 上野ふれあい会館
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	0.004mg/ℓ	－
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	0.35mg/ℓ	－	0.10mg/ℓ	－	0.09mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ未満	0.25mg/ℓ	0.06mg/ℓ未満	0.09mg/ℓ	0.06mg/ℓ未満	0.06mg/ℓ未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ	0.010mg/ℓ	0.007mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ	0.006mg/ℓ	0.005mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ	0.004mg/ℓ	0.002mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.010mg/ℓ	0.019mg/ℓ	0.015mg/ℓ	0.010mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ	0.019mg/ℓ	0.007mg/ℓ	0.003mg/ℓ	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	0.006mg/ℓ	0.004mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.3mg/ℓ	11.3mg/ℓ	8.9mg/ℓ	10.5mg/ℓ	9.7mg/ℓ	16.5mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等　(硬度)	300mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	70mg/ℓ	86mg/ℓ	49mg/ℓ	59mg/ℓ	92mg/ℓ	97mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ	0.4mg/ℓ	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満
47	pH値	5.8～8.6	7.0	7.3	7.1	7.1	6.7	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度　未満	0.5度　未満	0.7度	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満
51	濁度	2度以下	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満
52	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満	0.000005mg/ℓ未満