美郷町　浄水水質検査結果

（令和8年9月検査）

項目No.	水質基準項目	基準値	粕渕・浜原簡水 美郷町役場	粕渕・浜原簡水 湯抱公衆便所	別府地区簡水 林　邸	石原地区簡水 石原下集会所	君谷地区簡水 枦谷ポンプ所	吾郷地区簡水 築瀬集会所
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	55.7mg/ℓ	10.8mg/ℓ	13.6mg/ℓ	11.5mg/ℓ	11.0mg/ℓ	11.0mg/ℓ
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.4mg/ℓ
46	pH値	5.8～8.6	7.2	7.6	7.0	6.9	8.1	7.1
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満
50	濁度	2度以下	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満

項目No.	水質基準項目	基準値	都賀簡水本郷 大和事務所	都賀簡水都賀西 大和小学校	比之宮地区簡水 比之宮交流センター	都賀行地区簡水 都賀行給食センター	潮地区簡水 北原 宅	都賀簡水上野 上野ふれあい会館
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/mℓ
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.6mg/ℓ	10.4mg/ℓ	9.1mg/ℓ	10.5mg/ℓ	10.3mg/ℓ	9.3mg/ℓ
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満
46	pH値	5.8～8.6	7.0	7.1	7.3	7.0	6.5	6.5
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5度　未満	0.5度　未満	1.0度	0.5度　未満	0.5度　未満	0.5度　未満
50	濁度	2度以下	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満	0.1度　未満